

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: goufa@mvy.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барышскому и
Кузоватовскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области**

(наименование органа государственного надзора)

433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Рабочая, д. 115, телефон: 8(84253)21-0-41, E-mail: otdelbar@y-shk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 2/1/2
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица)

общеобразовательная школа имени героя социалистического труда

(указывается наименование профессионального образования, категория собственности, количество и т.п.)

Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район"

Ульяновской области

В период с 22 января 2020г. по 14 февраля 2020г. в течение 18-ти рабочих дней / 5 –ти рабочих часов.

**Главным государственным инспектором по Барышскому и Кузоватовскому районам
Ульяновской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы
Кузнецовым Александром Геннадьевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводящего мероприятия по надзору)

На объектах возить:

- здание школы - относящееся к категории высокого риска - по адресу: 433731,
Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Школьная, 5.

- юридического лица - Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина
р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской
области по адресу: 433721, Ульяновская область, Барышский район,
р.п. Измайлово, ул. Школьная, 5.

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г.
Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район"
Ульяновской области Идикова Валентина Геннадьевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в работе)

проведено плановое внеплановое мероприятие по надзору:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

На объекте защиты: здание школы - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433721, Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Школьная, 5.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области Жидкова Валентина Тагировна не прошёл обучение пожарнотехническому минимуму с отрывом от рабочего места.</p>	<p>ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31.</p>	<p>01.07.2020</p>	
2.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области помещение чердака не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>пункт А4 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009.</p>	<p>01.07.2020</p>	
3.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области не имеется эвакуационного освещения на путях эвакуации из школы находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>п. 43 НПР РФ.</p>	<p>01.07.2020</p>	

4.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области имеющаяся программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности (в ней отсутствуют общие сведения об объекте и не имеется информации об установленных на объекте распорядительными документами (приказами) мерах пожарной безопасности.</p>	<p>п. 14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p>	<p>01.07.2020</p>	
5.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработана без учета требований стандартов, правил норм и ней не отражены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования; - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; - допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и товаров; - порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты 	<p>п. 461 ППР РФ.</p>	<p>01.07.2020</p>	

6.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" инструкция о порядке действия персонала в случае возникновения пожара, разработана без учета требований стандартов, правил норм и ней не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; - организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; - проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); - отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, прекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; - прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; - обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; - организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; - встречу пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; - сообщение подразделениям пожарной 	п. 462 ППР РФ.	01.07.2020	
----	--	----------------	------------	--

	<p>охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для ликвидации пожара; - организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 			
7.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении пожарного поста (в помещении где установлен контрольно-приёмный прибор АУПС) в инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре фактически отсутствует алгоритм действия дежурного персонала получении сигнала «Пожар», сигнала «Тревога» и сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты.</p>	<p>• ППР РФ п. 64.</p>	<p>01.07.2020</p>	
8.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций.</p>	<p>ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 51.</p>	<p>01.07.2020</p>	

9.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырида р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области не разработана специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для педагогических работников организаций и лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях (пищеблок, медпункт, секретариат).</p>	<p>ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 51.</p>	<p>01.07.2020</p>	
10.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области обучение работников организации пожарно-техническому минимуму носит формальный характер т.к. фактически отсутствует специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму.</p>	<p>ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 51.</p>	<p>01.07.2020</p>	
11.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области не разработан перечень контрольных вопросов (билеты) для проверки знаний работников организаций, по итогу их обучения пожарно-техническому минимуму.</p>	<p>ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 49.</p>	<p>01.07.2020</p>	
12.	<p>Здание школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области исходя из его геометрических характеристик на уровне карниза имеет высоту здания более 7 метров и уклон кровли более 12%, но не имеет ограждения на крыше здания отсутствует.</p>	<p>п. 7.16 Свода правил СП 4.13130.2013</p>	<p>01.07.2020</p>	

13.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области имеется две пожарные лестницы которые не подвергались эксплуатационным испытаниям (в место них испытывалась лестница 3-го типа запасного эвакуационного пути со второго этажа).</p>	<p>ППР РФ п. 24.</p>	<p>01.07.2020</p>	
14.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области контрольно-приёмные приборы систем пожарной автоматике размещены в помещении учительской (где на момент проверки персонала не имеется), а не на посту дежурного персонала (вахтёров) школы.</p>	<p>п.12.48 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".</p>	<p>01.07.2020</p>	
15.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (шлейф №1 находится отключен).</p>	<p>ППР РФ п. 61.</p>	<p>01.07.2020</p>	
16.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в коридоре второго этажа здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>01.07.2020</p>	

17.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в коридоре второго этажа здания школы в стены окрашены масляной краской физико-химические свойства которой не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
18.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области огнетушители закреплены на стенах внутри коридоров и помещения здания школы на высоте более 1.5 метров:</p>	<p>ППР РФ п. 480.</p>	01.07.2020	
19.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении костюмерной устроен склад с горючими материалами. при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45.</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
20.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении костюмерной для электроосвещения в качестве электросветильника эксплуатируется лампа накаливания конструкция которой не имеет защитной арматуры (плафона).</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	01.07.2020	

17.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в коридоре второго этажа здания школы в стены окрашены масляной краской физико-химические свойства которой не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
18.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области огнетушители закреплены на стенах внутри коридоров и помещения здания школы на высоте более 1.5 метров.</p>	<p>ППР РФ п. 480.</p>	01.07.2020	
19.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении костюмерной устроен склад с горючими материалами. при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45.</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
20.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении костюмерной для электроосвещения в качестве электросветильника эксплуатируется лампа накаливания конструкция которой не имеет защитной арматуры (плафона).</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	01.07.2020	

21.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении для хранения книг светильник электроосвещения не имеет защитной арматуры (плафона).*</p>	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	
22.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении для хранения книг жилы проводов электросети не закреплены к строительным конструкция (на стены, потолки), и соединены между собой путем механической скрутки, а распределительная электротехническая коробка не имеет крышки.</p>	ППР РФ п. 42(б).	01.07.2020	
23.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении препараторской кабинета физики для электроосвещения в качестве электросветильника эксплуатируется лампа накаливания конструкция которой не имеет защитной арматуры (плафона).</p>	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	
24.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении музея светильник дневного электроосвещения не имеет защитной арматуры (рассеивателя) предусмотренной конструкцией светильника</p>	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	

25.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в кабинете русского языка устроена деревянная перегородка, (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	<p>01.07.2020</p>	
26.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в препараторской кабинета истории складированы горючие материалы в виде пустой тары из под лакокрасочных материалов, то есть фактически устроен склад с горючими материалами, при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45.</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	<p>01.07.2020</p>	
27.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области кабинет истории разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	<p>01.07.2020</p>	
28.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в крыле здания где расположен кабинет химии эксплуатируется светильник освещения со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	<p>01.07.2020</p>	

29.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на основном эвакуационном пути из здания школы на дверях эвакуационных выходов установлены замки, конструкция которых не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	п. 35 ППР РФ.	01.07.2020	
30.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении спортивного зала эксплуатируются светильники освещения со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.</p>	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	
31.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на запасном эвакуационном пути из помещения спортивного зала на двери эвакуационного выхода установлен замок, конструкция которого не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (на момент проверки замок закрыт на ключ).</p>	п. 35 ППР РФ.	01.07.2020	
32.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на запасном выходе из спортивного зала изнутри помещения спортивного зала располагается деревянный лестничный марш имеющий высоту более 45 см. и имеющий ограждения с перилами.</p>	п. 6.28* Свода правил СП 112.13330.2011.	01.07.2020	

33.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на запасном выходе из спортивного зала используется лестничный марш площадка и ступени которого выполнены из дерева, физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 7 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
34.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на запасном выходе из спортивного зала с уличной стороны спортивного зала располагается лестничный марш имеющим высоту более 45 см. и имеющий ограждения с перилами.</p>	<p>п. 6.28* Свода правил СП 112.13330.2011.</p>	01.07.2020	
35.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области помещении тренерской спортивного зала выгорело по средству деревянной перегородки (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
36.	<p>В здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в помещении раздевалки спортивного зала эксплуатируются светильники освещения со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	01.07.2020	

37.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в коридоре первого этажа здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
38.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в кабинете 4 класса на первом этаже здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
39.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы кабинет 4 класса разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
40.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области проход к запасному эвакуационному выходу с первого этажа через гардероб загромождён вешалкой с одеждой.</p>	<p>ППР РФ п. 23(ж).</p>	01.07.2020	

37.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в коридоре первого этажа здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
38.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в кабинете 4 класса на первом этаже здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
39.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы кабинет 4 класса разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
40.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области проход к запасному эвакуационному выходу с первого этажа через гардероб загромождён вешалкой с одеждой.</p>	<p>ППР РФ п. 23(ж).</p>	01.07.2020	

41.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в кабинете 3 класса на первом этаже здания школы в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2.</p>	<p>статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.07.2020	
42.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы кабинет 3 класса разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
43.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы в препараторской кабинета 3 класса эксплуатируется светильник освещения со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	01.07.2020	
44.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы кабинет географии разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).</p>	<p>п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.</p>	01.07.2020	
45.	<p>В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы в препараторской кабинета географии эксплуатируется светильник освещения со снятым колпаком (рассеивателем), преду-</p>	<p>ППР РФ п. 42(в).</p>	01.07.2020	

	смотренным конструкцией светильника.			
46.	В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы кабинет музыки разгорожен деревянной перегородкой на помещения учебного класса и препараторскую (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа).	п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.	01.07.2020	
47.	В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области на первом этаже здания школы в препараторской кабинета музыки эксплуатируется светильник освещения со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	
48.	В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" на первом этаже здания школы в помещении туалета эксплуатируется светильник освещения со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР РФ п. 42(в).	01.07.2020	
49.	В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в лестничной клетке расположенной со стороны учительской на промежуточной площадке лестничного марша высота от пола до нижней части выступающего элемента оборудования (отопительной батареи размещённой на стене) не менее 2 м.	п. 9.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009.	01.07.2020	

50.	В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области в дверном проёме на входе в пищеблок (столовую) не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-30.	п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013	01.07.2020	
-----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Барышского и Кузоватовского районов
Ульяновской области по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Кузнецов А.Г.

(должность, фамилия, имя инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 14 " февраля 2019 г.


М.Л.П. *

Предписание для исполнения получила:

директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Н.Г. Зырина р.п. Измайлово" муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области
Хидкова Валентина Тагировна

(Фамилия, имя инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, имя инициалы руководителя организации, фамилия, имя инициалы индивидуального предпринимателя, а также лица, обладающего имуществом и т.п. (гражданина), в случае лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)


" 14 " февраля 2020 г.