


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор школы
 МОУ СОШ им Н.Г. Зырина р.п. Измайлово
 МО «Барышский район»
 В.Т. Жидкова



**План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по
 Предписанию № 2/1/2 от 14 февраля 2020 г.**

№ п/п	Принятые меры по устранению обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Финансовые средства для устранения обязательных требований пожарной безопасности
1.	Директор МОУ СОШ им Н.Г. Зырина Жидкова Валентина Тагировна прошла обучение пожарно-техническому минимуму.	Май 2020 г.	
2.	Помещение чердака оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Май 2020 г.	
3.	В здании школы установлено эвакуационное освещение на путях эвакуации из школы находящегося в круглосуточном режиме работы.	Май 2020 г.	
4.	Разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа.	Май 2020 г.	
5.	Разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа.	Май 2020 г.	
6.	Разработана инструкция о порядке действия персонала в случае возникновения пожара.	Май 2020 г.	
7.	Разработаны программы обучения пожарно-техническому минимуму.	Май 2020 г.	
8.	Разработан перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организации, по итогу их обучения пожарно-техническому минимуму.	Май 2020 г.	


УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

МОУ СОШ им Н.Г. Зырина р.п. Измайлово

МО «Барышский район»

В.Т. Жидкова



**План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по
Предписанию № 2/1/2 от 14 февраля 2020 г.**

№ п/п	Принятые меры по устранению обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Финансовые средства для устранения обязательных требований пожарной безопасности
1.	Отправлено письмо начальнику Управления образованием, МО «Барышский район», о выделении денежных средств необходимых для устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	17 Февраля 2020 г.	
2.	Приняты меры по устранению неисправности автоматической пожарной сигнализации .	27 Февраля 2020 г.	
3.	Приняты меры по устранению нарушения пожарной безопасности: огнетушители закреплены на стенах внутри коридоров и помещений здания школы на высоту не более 1,5 м.	28 Февраля 2020 г	
4.	В помещении костюмерной демонтирована электропроводка и электросветильники.	11 марта 2020 г	
5.	В помещении для хранения книг демонтирована электропроводка и электросветильники.	12 марта 2020 г	
6.	В помещении препараторской кабинета физики, установлен электросветильник с защитной арматурой.	11 марта 2020 г	
7.	В крыле здания где расположен кабинет химии на электросветильник установлена защитная арматура.	12 марта 2020 г	
8.	На основном эвакуационном пути, на вспомогательных и на двери в спортивном зале будут установлены замки, конструкция которых обеспечит	апрель 2020 г.	